

梅州市梅县区盛焰设备厂及配套项目 竣工环境保护验收意见

2026年5月23日，梅州市梅县区盛焰设备有限公司根据2017年7月国务院令第六82号《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的公告》（生态环境部公告2018年第9号）等法律法规和技术规范，自主组织“梅州市梅县区盛焰设备厂及配套项目”竣工环境保护验收会议。

现场验收检查组成员有梅州市梅县区盛焰设备有限公司（建设单位）、广东嘉道科技有限公司（编制单位）、深圳市兴远检测技术有限公司（检测公司）、专业技术专家3人（验收组名单附后），验收检查组听取了建设单位对建设情况、验收报告编制单位对验收报告的详细介绍，查阅了验收报告和相关资料，进行现场核查，经认真讨论，提出验收意见如下：

一、项目基本情况

梅州市梅县区盛焰设备有限公司位于梅州市梅县区白渡镇白渡工业园内，中心点位置坐标为北纬 24°29'16"，东经 116°11'34"。项目占地面积 28741 平方米，总建筑面积 35711.26 平方米，其中厂房占地面积 14137.16 平方米，办公楼 330 平方米，LNG 气化站约 5000 平方米。建设内容主要包括建设 3 栋燃气设备生产车间(基建部分)、LNG 气化设施 1 座、1 栋办公楼、其它附属设施工程以及 50 公里中压天然气管道敷设工程。50 公里中压天然气管道敷设范围分为两部分，均由气化站作为起点，一部分沿国道 G205 敷设至梅县区城东镇辖区为止（约 20 公里）；另一部分沿县道 X954 敷设至梅县区丙村镇辖区为止（约 30 公里）。项目建成后，年供气量为 5262 万立方米。本项目总投资为 12800 万元，其中环保投资为 40 万元。现有劳动定员 30 人，其中有 15 人在厂区食宿。年工作日 365 天，实施三班倒，每班 8 小时工作制。

本项目于 2019 年 8 月 16 日获得梅州市生态环境局梅县分局（原梅州市梅县区环境保护局）审批批复，批复文件为《关于梅州市梅县区盛焰设备厂及配套项目环境影响报告表的批复》（梅县区环审〔2019〕48 号）。

建设单位于2026年4月24日，在全国排污许可证管理信息平台进行登记，编号为：91441403MA52EWND40001Y。

二、工程变动情况

项目实际建设情况包含的性质、规模、生产工艺、配套环保设施等与环评文件及批复基本一致，无重大变动情况。

三、环境保护设施建设情况

1、废水

生活污水经三级化粪池处理后经园区污水管网进入梅县区产业转移集聚地白渡园区沙坪污水处理厂作进一步处理。

2、废气

本项目厂界颗粒物、非甲烷总烃、甲烷无组织排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段无组织排放监控浓度限值要求。

3、噪声

本项目噪声源采取隔音、消声、减振等降噪措施，使厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)2类标准。

4、固体废物

项目员工生活垃圾收集好由环卫部门上门收集外运处理。

四、环境保护设施调试结果

2026年4月15日至16日，深圳市兴远检测技术有限公司对本项目进行环境保护竣工验收监测，验收监测期间污染物处理设施运行正常，并出具报告(编号：20260506E42号)，根据检测结果结论如下：

1、废水

根据生活污水检测结果可知，项目生活污水处理后取水口的监测结果均符合广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB 44/26-2001)表4第二时段三级标准的排放限值。

2、废气

根据废气检测结果可知，无组织排放的非甲烷总烃、甲烷和颗粒物均符合《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段无组织排放监控浓度限值。

3、噪声

根据噪声检测结果可知，项目厂界四周噪声检测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准，即昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。

五、工程建设对环境的影响

根据深圳市兴远检测技术有限公司于2026年4月15日至16日对梅州市梅县区盛焰设备厂及配套项目竣工环境保护验收检测报告的检测结果，该项目验收监测期间废水、废气、噪声达标排放，对周边环境影响不大。

六、验收结论

“梅州市梅县区盛焰设备厂及配套项目”执行了环境影响评价制度和“三同时”制度，建设地点、内容、规模、工艺与环评基本相符，基本落实了环评报告及其批复的要求。经验收小组协商一致，原则上同意“梅州市梅县区盛焰设备厂及配套项目”通过项目竣工环境保护验收。

七、后续要求

1、按环保有关规定和管理部门的要求，进一步加强生产及环保设施的日常运行维护管理，确保各项污染物长期稳定达标排放，避免发生环境污染事件。

2、加强LNG气化站及天然气管道设施的日常巡检与维护，严格落实安全生产和环境风险防范措施，确保用水安全和区域环境安全。

八、验收人员信息

验收人员名单详见验收组人员签到表。

梅州市梅县区盛焰设备有限公司

2026年5月23日

梅州市梅县区盛焰设备厂及配套项目

竣工环境保护验收组成员

2026 年 5 月 28 日

序号	单位	职务或职称	签名	联系电话
1	梅州市关通检测技术有限公司		张林	13128774177
2	梅州市梅县区盛焰设备有限公司		刘伟强	18719374986
3	梅县生态环境监测站	高工	江大为	15907538101
4	梅县环境监测站	高工	高子林	1812851527
5	梅州市固废与辐射环境管理中心	高工	黄柳清	13719981376
6	广东嘉道科技有限公司		梁复强	14754697108
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				